



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 373—2011

活塞平衡式水泵控制阀

Piston type balancing for pump control valve

2011-08-09 发布

2012-02-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：广东永泉阀门科技有限公司、北京永泉腾达阀门科技有限公司。

本标准主要起草人：陈键明、黎彪、莫新满、梁建林、李茜明、周有福、黄明亮、区展剑、潘庆祥、柴秀娟。

活塞平衡式水泵控制阀

1 范围

本标准规定了活塞平衡式水泵控制阀的术语和定义、结构型式、产品型号、零件材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称尺寸 DN50～DN1 400, 公称压力 PN10～PN25, 输送介质为水, 介质温度小于或等于 60 ℃ 的活塞平衡式水泵控制阀。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1047 管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用
- GB/T 1048 管道元件 PN(公称压力)的定义和选用
- GB/T 1220 不锈钢棒
- GB/T 1527 铜及铜合金拉制管
- GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
- GB/T 3098 紧固件机械性能
- GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带
- GB/T 4956 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法
- GB/T 6414—1999 铸件 尺寸公差与机械加工余量
- GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
- GB/T 7307 55°非密封管螺纹
- GB/T 7993 用在腐蚀条件下的搪玻璃设备的高电压试验方法
- GB/T 8464 铁制和铜制螺纹连接阀门
- GB/T 8923—1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
- GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB/T 12220 通用阀门 标志
- GB/T 12225 通用阀门 铜合金铸件技术条件
- GB/T 12227 通用阀门 球墨铸铁件技术条件
- GB/T 12230 通用阀门 不锈钢铸件技术条件
- GB/T 13927 工业阀门 压力试验
- GB/T 17241.6 整体铸铁管法兰
- GB/T 17241.7 铸铁管法兰 技术条件
- GB/T 21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范
- JB/T 308 阀门 型号编制方法
- JB/T 5296 通用阀门 流量系数和流阻系数的试验方法
- JB/T 7747 针型截止阀
- JB/T 7928 通用阀门 供货要求