



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 3086—1999

间 接 加 热 式 燃 油 燃 气 中 央 热 水 机 组

Central heating water set of indirect heating in oil and gas fired

1999-08-03 发布

1999-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

前 言

近年来,燃油燃气中央热水机组在国内得到了迅速的发展。间接加热式燃油燃气中央热水机组,既具有本体在常压下运行安全性高的特点,又具有全自动运行、热效率高、占地少、环保效益好等优点,在工业与民用生活及供热工程中获得了广泛应用。

为了加强中央热水机组产品的管理,规范该产品的设计与制造,以利产品健康发展,特制定本标准。

本标准由国家建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由广州迪森企业集团有限公司和广州迪森热能设备有限公司负责起草。

本标准主要起草人:常厚春、马 革、刘 义、陈开忠、梁洪涛、余 勇、李祖芹。

中华人民共和国城镇建设行业标准

间接加热式燃油燃气 中央热水机组

CJ/T 3086—1999

Central heating water set of indirect heating in oil and gas fired

1 范围

本标准规定了间接加热式燃油燃气中央热水机组的参数系列、产品型号编制方法、技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输、贮存以及使用要求。

本标准适用于以燃油和燃气为燃料,以水为媒质间接加热循环水和生活用水的固定式中央热水机组。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 700—1988 碳素结构钢
- GB/T 1497—1985 低压电器基本标准
- GB/T 1527—1997 铜及铜合金拉制管
- GB 1576—1996 低压锅炉水质
- GB/T 2888—1991 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
- GB 3087—1982 低中压锅炉用无缝钢管
- GB/T 4237—1984 不锈钢热轧钢板
- GB/T 5117—1995 碳钢焊条
- GB/T 5468—1991 锅炉烟尘测试方法
- GB/T 8163—1987 输送流体用无缝钢管
- GB/T 9222—1988 水管锅炉受压元件强度计算
- GB 10180—1988 工业锅炉热工试验规范
- GB 13271—1991 锅炉大气污染物排放标准
- GB 50041—1992 锅炉房设计规范
- JB/T 1610—1993 锅炉 集箱技术条件
- JB/T 1611—1993 锅炉 管子技术条件
- JB/T 1615—1991 锅炉 油漆和包装技术条件
- JB/T 1620—1994 锅炉钢结构 技术条件
- JB/T 1621—1993 工业锅炉烟箱、钢制烟囱 技术条件
- JB/T 7985—1995 常压热水锅炉通用技术条件
- JB/T 10094—1999 工业锅炉通用技术条件