



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 92—1999

供热用偏心蝶阀

Eccentric butterfly valve for heat-supply

1999-09-06 发布

2000-03-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

前 言

本标准制订过程中参考了国际标准 ISO 10631:1994《普通用途的金属阀门》和英国国家标准 BS 5155:1984《蝶阀》。并与国家标准 GB/T 12238—1989《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》的有关内容一致。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇建设标准技术归口单位建设部城市建设研究院归口。

本标准由北京蝶阀厂、建设部建筑设计院负责起草。

本标准主要起草人：萧泉生、何喜明、石柱琴、赵玉生、贯会良。

供热用偏心蝶阀

CJ/T 92—1999

Eccentric butterfly valve for heat-supply

1 范围

本标准规定了供热用偏心蝶阀的术语、型号、结构型式、技术要求、试验方法、检测规则、标志及供货要求。

本标准适用于公称压力 $PN1.0\sim2.5$ MPa,公称通径 $DN50\sim1\,200$ mm,介质温度不大于 $350\text{ }^{\circ}\text{C}$,介质为热水、蒸汽的法兰和对夹连接偏心蝶阀。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1047—1995 管道元件的公称通径
GB/T 1048—1990 管道元件公称压力
GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
GB/T 9113.1~9113.26—1988 整体钢制管法兰
GB/T 9131—1988 钢制管法兰压力 温度等级
GB/T 12220—1989 通用阀门 标志
GB/T 12221—1989 法兰连接金属阀门 结构长度
GB/T 12231—1989 阀门铸钢件 外观质量要求
GB/T 12238—1989 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀
GB/T 13927—1992 通用阀门 压力试验
GB/T 15188.2—1994 阀门的结构长度 对夹连接阀门
GB/T 17241.6—1998 整体铸铁管法兰
GB/T 17241.7—1998 铸铁管法兰 技术条件
JB 308—1975 阀门 型号编制方法
JB/T 5296—1991 通用阀门 流量系数和流阻系数的试验方法
JB/T 7748—1995 阀门清洁度和测定方法
JB/T 7928—1995 通用阀门 供货要求
JB/T 8527—1997 金属密封蝶阀

3 术语

偏心蝶阀 eccentric butterfly valve

除中心蝶阀以外的蝶阀。