



团 体 标 准

T/CCSAS 035—2023

萃取单元操作机械化、自动化 设计方案指南

Design guideline for mechanization and automation of the extraction unit operation

2023-02-28 发布

2023-02-28 实施

中国化学品安全协会 发布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般要求	1
5 萃取单元机械化、自动化设计方案	1
5.1 间歇操作	1
5.2 连续操作	3
6 其他	4
6.1 特殊物料	4
6.2 自控系统	4

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国化学品安全协会提出并归口。

本文件起草单位:山东省应急管理厅、汇智工程科技股份有限公司、中国化学品安全协会、北京中应安赫科技有限公司。

本文件主要起草人:范长华、李冰、赵立宁、齐运峰、晏京美、邱玉杰、王志雪、梁汝军、王欣、革根、毕作强、张鹏。

引 言

萃取单元操作是工业上常用的分离、提纯物质的方法。通过采用机械化、自动化手段,可有效地减少该单元操作过程中人为操作造成的失误,提高本质安全水平。

萃取单元操作机械化、自动化 设计方案指南

1 范围

本文件提供了萃取单元实现机械化、自动化操作的技术指导方案。

本文件适用于化工行业中萃取单元及该单元操作过程所用设备的机械化、自动化改造与设计方案的确定。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

萃取单元操作 **extraction unit operation**

利用混合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,并借助物质在相际间的传质使得组成混合物的物质得以分离、富集及纯化的操作过程。

4 一般要求

4.1 用于检测萃取单元操作过程控制参数(如流量、温度、压力、液位、料位、重量、电导率、密度、浓度)的仪表以及现场执行机构(如开关阀、调节阀等)应具备信号远传功能,设备运行参数(如电机电流、电机转速)宜具备信号远传功能,远传信号应传送至控制室集中显示,控制系统应根据仪表检测信号设置相应的报警值或联锁值;各种检测仪表宜与现场相对应的执行机构构成自动调节控制回路或联锁控制回路。

4.2 萃取单元操作中使用的动力设备(如泵等)应实现远程停止功能,宜实现远程启动功能。

4.3 萃取单元固相进料应根据工艺安全要求设置密闭添加设施。

4.4 对于有特殊要求的萃取单元,自动调节控制回路和联锁控制回路的具体构成方式及检测仪表、执行机构、设备等的选型应根据所涉工艺、设备、安全等方面特殊要求确定。

4.5 对于甲乙类、腐蚀物、爆炸物、忌水、忌空气等有特殊要求的介质,应根据物料特性从本质安全角度出发设置相关保护措施。

5 萃取单元机械化、自动化设计方案

5.1 间歇操作

5.1.1 进料

5.1.1.1 液相进料应至少满足以下要求。