

ICS 23.010
J 98
B 001—2013



中国锅炉水处理协会标准

CBWQA/T 0001—2013

自动定压补水真空脱气机组

Automatic refill degasser

2013-08-01 发布

2013-12-01 实施

中国锅炉水处理协会 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国锅炉水处理协会提出并归口。

本标准起草单位:中国锅炉水处理协会、北京英瀚环保设备有限公司、无锡国联华光电站工程有限公司、北京洁明天地环保设备有限公司、上海昱真水处理科技有限公司、杭州市特种设备检测院。

本标准主要起草人:赵毓歆、王骄凌、李向书、丛郁、钱凤敏、王世杰、王雅珍、熊伟东、郭琳媛、罗娟。

本标准自 2013 年 8 月 1 日首次发布。

自动定压补水真空脱气机组

1 范围

本标准规定了自动定压补水真空脱气机组(以下简称“机组”)的术语和定义、产品规格及型号命名、要求、试验方式、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于闭式循环系统中的机组(介质为水或浓度不大于40%的乙二醇溶液)。

本标准不适用于开式循环系统及非循环系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 150(所有部分) 压力容器
- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 1226 一般压力表
- GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
- GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
- GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验
- GB/T 3797 电气控制设备
- GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)
- GB/T 5656—2005 离心泵 技术条件(Ⅱ类)
- GB 7251.1—2005 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(IEC 60439-1:1999, IDT)
- GB/T 8163 输送流体用无缝钢管
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 14525 波纹金属软管通用技术条件
- GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管
- GB/T 18033 无缝铜水管和铜气管
- GB 50015 建筑给排水设计规范
- GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范
- JB/T 2932—1999 水处理设备 技术条件
- JB/T 3085—1999 电力传动控制装置的产品包装与运输规程
- JB/T 7352 工业过程系统控制用电磁阀
- JB/T 8097 泵的振动测量与评价方法
- JB/T 8098 泵的噪声测量与评价方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。