



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 283—2008

偏 心 半 球 阀

Eccentric semi-ball valve

2008-06-03 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前　　言

本标准为首次编制的城镇建设行业标准。

本标准附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：株洲南方阀门股份有限公司、武汉大禹阀门制造有限公司、大众阀门集团有限公司、北京竺港阀业有限公司、上海冠龙阀门机械有限公司、精嘉阀门集团有限公司、湖北洪城通用机械股份有限公司、浙江盾安阀门有限公司、浙江耐森阀业制造有限公司、佛山市南海永兴阀门制造有限公司、上海标一阀门制造有限公司、浙江上一阀门有限公司、诸城建华阀门制造有限公司、中国建筑金属结构协会给水排水设备分会。

本标准主要起草人：王光杰、张延蕙、桂新春、李习洪、金志渊、李彬、余家荣、金宗林、王洪运、赵小虎、董侠秀、陈键明、黄晓蓓、施冬清、王华梅、赵丽丽、谢辉、徐礼富、孙力为、李太、徐勇、顾彦海、刘静、赵明祥、董侠均、温华生、刘广和、杨建静、李培志。

偏 心 半 球 阀

1 范围

本标准规定了偏心半球阀(以下简称半球阀)的结构型式、产品型号、要求、检验及试验方法、检验规则、标志、包装和贮运。

本标准适用于公称尺寸 DN50~DN1 000, 公称压力不大于 PN16, 介质为水、浆液或物理化学性质类似于水的其他液体的半球阀。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸
- GB/T 197 普通螺纹 公差
- GB/T 1047 管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用
- GB/T 1048 管道元件 PN(公称压力)的定义和选用
- GB 4208—1993 外壳防护等级(IP 代码)
- GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜厚度
- GB/T 8923—1998 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
- GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB/T 9969.1 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 11211—1989 硫化橡胶与金属粘合强度的测定 拉伸法
- GB/T 12220 通用阀门 标志
- GB/T 12221—2005 金属阀门 结构长度
- GB/T 12223 部分回转阀门驱动装置的连接
- GB/T 12224 钢制阀门 一般要求
- GB/T 12225 通用阀门 铜合金铸件技术条件
- GB/T 12226 通用阀门 灰铸铁件技术条件
- GB/T 12227 通用阀门 球墨铸铁件技术条件
- GB/T 12229 通用阀门 碳素钢铸件技术条件
- GB/T 13927 通用阀门 压力试验
- GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
- GB/T 17241.6 整体铸铁管法兰
- GB/T 17241.7 铸铁管法兰 技术条件
- GB/T 20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分
- JB/Z 246 球阀静压寿命试验规程
- JB/T 308 阀门 型号编制方法
- JB/T 7928 通用阀门 供货要求
- HG/T 3091 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范